



COMPTE RENDU EXERCICE N°1 DU 23/09/2013

L'équipe de sécurité est constituée de personnels techniques, administratifs et de direction. Les élèves pompiers volontaires seront convoqués au prochain exercice. L'information préparatoire a été donnée par écrit le 02/09/2013

Il avait été prévu que

- **Le responsable de zone** (3 zones définies) soit dans son secteur avant le déclenchement de l'alarme muni pour ce 1^{er} exercice d'une chasuble jaune. Il contacte le personnel de loge pour l'informer que l'exercice s'est bien déroulé et que l'alarme peut être enlevée
- **Les responsables de secteur**

vérifient qu'il ne reste personne dans les salles de classe, ni dans les toilettes, qu'il n'y a pas de fenêtres ouvertes et que les portes sont fermées et non verrouillées.

Une fois le niveau évacué, le responsable retrouve les personnes évacuées jusqu'au lieu de rassemblement et donne son compte-rendu à la personne responsable de zone.

Des panneaux « lieux de rassemblement » et indication des classes ont été installées par M Portes ACO

- **Les consignes de sécurité et les plans de l'établissement** indiquant les zones de rassemblement ont été distribuées aux personnels avant l'exercice et sont disponibles sur l'ENT « documents rentrée enseignants ».

Ces plans ont été modifiés par rapport à l'année précédente

La liste des personnes responsables de zone et de secteur ainsi que les informations liées à la sécurité ont été données au cours de la journée de pré-rentrée

Ces consignes ont bien été prises en compte

BILAN MATIN

Exercice bâtiment 12 à 8h30 163 élèves + 15 adultes

Evacuation de l'ensemble des élèves et des personnels 2 mn 20 : personne responsable de secteur : Mme Ourgand+M Parra

Remarques :

les portes des 2^{ème} et 3^{ème} étage ont été fermées à clé par les enseignants

Exercice bâtiments 10 (225 élèves) et 11 (134 élèves) à 9h06 : 359 élèves

Evacuation de l'ensemble des élèves et des personnels : 4'01

Remarques :

temps d'évacuation long : 1 enfant handicapé pris en charge par les autres pour la descente escalier central surchargé au bâtiment 10 : les 3 escaliers n'ont pas été utilisés : indiquer le cheminement dans les salles

Exercice bâtiment 13 à 9h30 soit 150 élèves +20 adultes (dont GRETA)

Evacuation de l'ensemble des élèves 2'40

M Courtiol signale que 2 salles avaient été oubliées dans le plan donné le 2/09/13 : salles 103 et 104 : ces salles ont été ajoutées

M Lasserre et Mme Zégaou signalent qu'il y a incohérence entre les escaliers d'évacuation et le lieu de rassemblement pour les salles situées côté parking personnel : l'escalier donne sur ce parking et il est difficile d'accéder au lieu de rassemblement

Mais le personnel du GRETA ne savaient pas où se rassembler et n'avait pas eu l'information

Les élèves du foyer se sont bien pris en charge

Remarques :

D'une façon générale cet exercice s'est déroulé dans le calme

l'appel se faisant par informatique, les enseignants n'ont pas systématiquement leur liste d'élèves en main. Un classeur avec ces informations papier sera à préparer au secrétariat avec la liste de toutes les classes et les n° de téléphones des responsables 1 et 2

Les portes coupe-feu ne se sont pas fermées automatiquement puisque le déclenchement des sonneries a été effectué de la loge et pas à partir des détecteurs

La signalétique devra être améliorée : les n° de zone de rassemblement seront sur les poteaux du grillage qui sépare le stade de la cité scolaire et l'indication de cette zone ainsi que le cheminement seront indiqués dans chaque salle de classe.

Une aide sera demandée au capitaine Falantin afin d'obtenir un conseil sur l'évacuation du bâtiment 13

BILAN soir

- **Présence de :** M Portes, ACO, Mme Kauffmann, proviseure, Mme Bronquart, principale adjoint et M Parra CPE ainsi que les Assistants d'éducation responsable de dortoir

Exercice bâtiment 12 à 21h00 internes : garçons, filles au 1^{er} et filles au 2nd

Evacuation de l'ensemble des élèves 1'41''

Exercice réalisé à 21h avec 45 internes présents.

D'une façon générale cet exercice s'est déroulé dans le calme, les consignes ont été respectées